

## Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod obce Hurbanova Ves (podľa §17 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách)

1. Žiadateľ o pripojenie požiada o možnosť pripojenia vlastníka verejného vodovodu, žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.
2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu preverí technické možnosti a stanoví miesto pripojenia na vodovodný rozvod a miesto umiestnenia meradla priamo v teréne. Následne oznámi, že pripojenie je možné a stanoví podmienky.
3. Pred začiatkom prác je potrebné práce ohlásiť v zmysle stavebného zákona a vyžiadať rozkopávkové povolenie (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách).
4. Prevádzkovateľ verejného vodovodu stanovuje nasledovné technické podmienky pripojenia na verejný vodovod.

### Vodovodná prípojka

1. Vodovodná prípojka pozostáva z navŕtavacieho pásu, rozvodného potrubia a guľového uzáveru.
2. Vodovodná prípojka je ukončená vo vodomernej šachte, kde je umiestnený aj vodomerný uzáver. Vodovodná prípojka musí byť ukončená guľovým uzáverom (DN 25 ,resp. DN 20), za ktorý prevádzkovateľ osadí vodomerný uzáver.
3. Záujemca o pripojenie na verejný vodovod si musí vybudovať vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu na vlastné náklady.

### Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta musí mať minimálne vnútorné rozmery 1200 mm x 1000 mm a hĺbku 1500 mm, a musí byť vybavená uzatváracím otvorom 600 x 600 mm a vstupným rebríkom. Typ vodomernej šachty pred jej výstavbou musí schváliť vlastník verejného vodovodu.
2. Umiestňuje sa na pozemku žiadateľa najďalej 1 m od hranice pozemku , vstup vodovodnej prípojky a odvod z nej musí byť v hĺbke min. 1 m. Môže byť zhotovená ako monolitická alebo skladacia, prípadne si ju môže záujemca vyhotoviť sám z odolných materiálov ako betón a pod. Dno vodomernej šachty sa nespevňuje. Vo vodomernej šachte musí byť možnosť odberu vzoriek vody.

### Pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod

1. Nehnuteľnosť alebo objekt sa spravidla pripája na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou.
2. V odôvodnených prípadoch s písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac nehnuteľností, prípadne viac vodovodných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.
3. Po zhotovení prípojky a pripojení žiadateľa na verejný vodovod, **je zakázané aby tento mal prepojený vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou.**
4. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od odberateľa aby na vlastné náklady, na vlastných zariadeniach vykonal nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejného vodovodu.
5. Prevádzkovateľ rozhoduje o mieste pripojenia a umiestnení vodomerného uzáveru.
6. **Vodovodnú prípojku môže realizovať iba osoba s príslušným oprávnením a so súhlasom prevádzkovateľa.**
7. Vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod nesplní tieto technické podmienky pripojenia.